



Jelmagyarázat	
	Tökrös rácsos világítótest 2x36V
	Faliker 1x20W
	Menyezeti opálbórás lámpatest 1x20W
	Pultmagyágitól 1x18W
	PRELUX-236-E 2x36V-os lámpatest
	SREET-L-136 1x36V térvilágítási lámpatest
	EX-DN 1x18V-os irányfény
	Kompakt fénycsöves kültéri fali lámpatest 2x18V IP65
	IP+F dugalj (szülyesztett)
	Csillárkapcsoló (szülyesztett)
	Egysarkú kapcsoló (szülyesztett)
	Kétsarkú kapcsoló (szülyesztett)
	TV csatlakozó
	Tömített váltókapcsoló (Falon kívüli szerelés)
	Tömített kétsarkú (Falon kívüli szerelés)
	Ipari kapcsoló, kétsarkú KKM016A, falra szerelve
	Rögzítőcső

Feszültség: 3x400/230V; 50Hz Érintésvédelem: TN-C-S+RCD Jelmagyarázat: GE - 0 terven Kapcsolatos tervek: 16-011-EL-K-K-04 - 07	
Téma: Hortobágy, Kis-Tornyai domb Hrsz.: 01562/5 Teletető hodály	Dátum: 2016.11.
Rajz: Villamos szerelési terv	Terv fajta: Kiviteli terv
	Lépték: M 1:100
	Tervező munkatárs: Beke Ferenc
Tervező: Sasvári Gábor vill. üzemmérnök V-T18/09-0234 HK-HSZ/09-0234	Rajzaszám: 16-011-EL-K-K-03